

Instruktion för installatörer



Bredbandsanslutningar

VEAB

Innehållsförteckning

1 BREDBANDSANSLUTNING	3
KONTAKTER MED VEAB OCH VÄXJÖ KOMMUN	4

1 Bredbandsanslutning

I samband med nyanslutning av fastighet är det möjligt och lämpligt att förbereda för bredbandsanslutning.

Elkabel förlagd i kabelrör enligt tidigare samt tomslangen för fiberkabel skall läggas i samma schakt fram till fasadmätarskåpet där slangen avslutas och ändtätas. Från fasadmätarskåpet skall en tom kanalisation in i huset till en punkt max fem meter från fasadmätarskåpet göras. Denna punkt kommer att kallas "överlämningspunkt".

Vid överlämningspunkten, som lämpligen lokaliseras dold men åtkomlig, placeras ett jordat eluttag, som förberedelse för den spänningssatta signalomvandlaren som tillhör bredbandsanslutningen.

Frågor angående detta besvaras av VEABs affärsområde Wexnet.

Kontakter med VEAB och Växjö kommun

Kontakt angående:	Att kontakta Sektion eller Avdelning
El-, Fjärrvärme-, Kallvattenmätning samt Mätvärdesinsamling	Växjö Energi Elnät AB, Mätservice
Elserviser	Växjö Energi Elnät AB
Fjärrvärmeinstallationer	Växjö Energi AB, Anläggning fjärrvärme
Anslutning och dimensionering av kallvattenmätare och serviser	Växjö kommun, Tekniska förvaltningen
Bredbandsanslutning	Wexnet

Ni når oss på telefon:

VEAB, Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB 0470-77 52 00

Växjö kommun, Tekniska förvaltningen 0470-41 262, 41 219.

Tveka inte att kontakta oss:

Vi står gärna till Er tjänst, och är glada att hjälpa Er.

VEAB

Växjö Energi AB
Kvarnvägen 35
352 41 Växjö
Telefon 0470-77 52 00
Telefax 0470-143 35
www.veab.se